



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010304112632

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

真空交流接触器

CKJ5-125, CKJ5-160; Ith: 125A, 160A Ue/Ie: AC-3: 1140V/125A, 1140V/160A; AC-4: 1140V/100A, 1140V/130A; Us: AC36V, 110V, 220V, 380V, 50Hz 3P 配用的辅助触头: AC-15: Ue/Ie: 380V/1.9A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.31A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年05月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004年04月01日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010304112627

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

真空交流接触器

CKJ5-400 Ith: 400A Ue/Ie: AC-3: 1140V/400A; AC-4: 1140V/330A Us: AC36V, 110V, 220V, 380V, 50Hz 3P 配用的辅助触头: Ue/Ie: AC-15: 380V/1.9A; DC-13: 220V/0.31A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年05月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004年04月01日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836137



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010304112624

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

真空交流接触器

CKJ5-250 Ith: 250A Ue/Ie: AC-3: 1140V/250A; AC-4: 1140V/200A Us: AC36V, 110V, 220V, 380V, 50Hz 3P 配用的辅助触头: Ue/Ie: AC-15: 380V/1.9A; DC-13: 220V/0.31A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年05月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004年04月01日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836151



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010304112623

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

真空交流接触器

CKJ5-630; Ith: 630A Ue/Ie: AC-3: 1140V/630A; AC-4: 1140V/500A Us: AC36V, 110V, 220V, 380V, 50Hz 3P 配用的辅助触头: Ue/Ie: AC-15: 380V/1.9A; DC-13: 220V/0.31A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年05月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004年04月01日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

